

Zadavatel:  
Název zadavatele: obec Dolní Stakory  
Sídlo zadavatele: Dolní Stakory 48, 293 01 Mladá Boleslav  
IČO: 00509337

## **Věc: Vysvětlení zadávacích podmínek č.1 – Odpovědi na dotazy účastníků**

### **Dotaz č. 1:**

Dobrý den,

k zasláné poptávce Vás žádáme o upřesnění následujících bodů:

- v projektu nelze identifikovat rozměry výplní otvorů, tvary a členění
- není jasné jaká je výška požadovaného nápisu

Zároveň žádám o zaslání případných dodatečných informací.

S pozdravem

### **Odpověď na dotaz č. 1:**

- v projektu nelze identifikovat rozměry výplní otvorů, tvary a členění

Výplně otvorů jsou v původních velikostech. Tzn se velikostně nemění oproti původnímu stavu. Pouze jsou vyměněny za nové s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Jejich členění a tvar zůstává zachován. Přesné velikosti výplní budou zaměřeny v průběhu realizace na stavbě. V zadávací dokumentaci jsou otvory popsány a okótovány v půdorysech i pohledech. Pokud shledá účastník soutěže, že toto je nedostatečně popsáno či zdokumentováno, je možné si otvory přesněji změřit na místě stavby, která je veřejně přístupná. Dokumentace je v měřítku a případné neokótované rozměry lze doměřit také z výkresů.

- není jasné jaká je výška požadovaného nápisu

Výška nápisu lze odměřit přímo z výkresu D.1.3N, který je v měřítku 1:50. Jeho výška je 250 mm.

- Zároveň žádám o zaslání případných dodatečných informací.

Další dodatečné informace nejsou.

Zpracovali dne 5.2.2021

Ing.arch.MgA. Tomáš Legner

Ing. Jitka Plíštilová